

Fierro - Control De Fierro

Proyecto	Nombre Proyecto	Revisa	Juan Abara
Etapas	Etapas Obra Gruesa	Piso	Subterráneo 1°
Ciclo	Fundaciones	Nº de Ciclo	1
Tramo o Ejes	Entre 3,A a 4,A2	Nº de Revisión	1
Fecha y hora	2024-02-01 10:13:20		

	Cumple	No Cumple	N/A	Observaciones
Largo De Las Barras	X			
Diámetro De Las Barras		X		Diámetro menor al indicado en planos
Refuerzos Y Trabas	X			
Limpieza			X	

Observaciones

No cumple con el diámetro correcto

Firmas



Juan Abara
CTO

01-Feb-2024 a las 10:13:20